


Het aansluiten van 3 pulsmeters op een CEMM

Van toepassing op CEMM basic en CEMM plus



S0 Splitter

i De S0 Splitter werkt alleen op aansluiting 1 van de CEMM.



S0 kabel

i S0 kabel aansluitingen*

Aansluiting 1.1
Rood (-) / Geel (+)

Aansluiting 1.2
Groen (-) / Zwart (+)

Aansluiting 2
Groen (-) / Zwart (+)

* Polariteit alleen noodzakelijk bij kWh meters.